


Elementy systemu ppoż. oznaczać za pomocą dedykowanych oznaczników. Nie dopuszcza się oznaczania elementów za pomocą taśm, itp. Ilość elementów należy montować na dedykowanych uchwytach (pasujących do kabli PH 90) w odstępach co najmniej 20 cm.

Wszystkie urządzenia pożarowe należy podłączyć do systemu sygnalizacji pożaru poprzez moduł 4wejścia/4wyjścia.

Elementy systemu SAP oznaczać za pomocą dedykowanych oznaczników. Nie dopuszcza się oznaczania za pomocą taśm, opisów markerem itp.

## SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU

- Adresowana czujka zasysająca
- Adresowana czujka multisensorowa dymu, ciepła, CO
- Wskaźnik zadziałania
- Adresowany ręczny ostrzegacz pożarowy
- Adresowany moduł kontrolno - sterujący 4we/4wy
- Adresowany sygnalizator ppoż.
- Adresowane czujki multisensorowe dymu, ciepła i CO, montować w gniazdach wyposażonych w sygnalizator akustyczny

EKOBUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" s.c.
Dmosin Drugi nr 89 B, 95-061 Dmosin
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155

* UTWÓR CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM - WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE *

PROJEKT:
**ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKUŁACH WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI**

LOKALIZACJA INWESTYCJI: Skuły
ul. Mszczonowska 3
96-321 Żabia Wola
dz. nr w. 34; obręb 0030 jedn. ewid.: 14052_2 Żabia Wola, obręb: 0030 Skuły

TYTUŁ RYSUNKU: **SCHEMAT SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU**

SKALA:

DATA: Maj 2019

| | | | |
|---|---|---|---|
| BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE | | PODPIS: | FAZA: PW |
| PROJEKTANT: Janusz Bojanowski | ul. Sud 100/48, 240/89 PR, w specjalności instalacji, sieci urządzeń elektrycznych | | NR RYSUNKU: En3 |
| ASYSTENT PROJ.: mgr inż. Robert Nawrot | | | |
| SPRAWDZAJĄCY: inż. Zbigniew Wojnarowski | ul. Sud. GP 8-8340-263/75 w specjalności instalacji - inżynieryjnej w zakr. sieci elektrycznych bez ograniczeń | | NR STRONY: |