

## Załącznik 1. Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

NR POM.	NACZENIE POM./PRZEZNACZENIE		DANE WENTYLACJI	
		Kub.	Nawiew	Wywiew
		[m3]	m3/h	m3/h
PARTER				
0.01	Hol	66,47	50	50
0.02	WC niepełnosprawni	17,64	50	50
0.03	Pom. Socjalne	19,53	50	50
0.04	Rozdzielnia posiłków	39,38	400	400
0.05	Zmywalnia	16,38	180	180
0.06	Korytarz	137,66	70	70
0.07	WC damskie	35,91	100	100
0.08	WC męskie	35,91	100	100
0.09	Magazyn	29,93	50	50
0.10	Toaleta	12,92	150	150
0.11	Pokój trenera	29,30	70	70
0.12	Pokój psychologa	29,61	70	70
0.13	Gabinet lekarski	29,61	70	70
0.14	Pokój harcerzy	88,20	400	400
0.15	Szatnia	29,61	150	150
0.16	Umywalnia	20,79	250	250
0.17	Umywalnia	20,79	250	250
0.18	Szatnia	29,61	150	150
0.19	Pomieszczenie gospodarcze	8,19	50	50
0.20	Sala gimnastyczna	1738,20	5600	5600
0.21	Hol	33,71	-	-
0.22	Jadalnia	107,73	900	900
0.23	Świetlica	169,79	1000	1000
PIĘTRO				
0.26	Klasa VII	103,32	600	600
0.27	Zaplecze	32,13		50
0.28	Zaplecze	32,13		50
	Digestorium			600