

**Zamawiający:**

**Gmina Żabia Wola**

ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

**MODYFIKACJA NR 1 i WYJAŚNIENIA NR 3  
TREŚCI ZAPYTANIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż platformy schodowej o torze krzywoliniowym dla potrzeb osób z niepełnosprawnością wraz z konstrukcją i balustradą”, dalej – „postępowanie”.

1. W związku z zadanymi pytaniami do postępowania, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1**

Prosimy o zmierzenie:

- szerokości schodów na dwóch biegach (od ściany do krawędzi stopnia wewnętrznej – wym. A),
- szerokości schodów na dwóch biegach (od ściany do istniejącej balustrady – wym. B),
- długości na dolnym przystanku przed schodami (przed pierwszym biegiem do istniejącej ścianki z drzwiami – wym. C),
- szerokości obok schodów pierwszego biegu – wym. D).

Wymiar A i B analogicznie dla drugiego biegu schodowego.



**Odpowiedź Zamawiającego**

Wymiar A: 158 cm (bieg dolny); 154 cm (bieg górny)

Wymiar B: 148 cm (bieg dolny), 142 cm (bieg górny)

Wymiar C: 150 cm (parter) 180 cm (piętro)

Wymiar D: 155 cm parter

**Pytanie 2**

Prosimy o poprawę w formularze ofertowym czasu trwania realizacji. Prosimy o rozważenie wydłużenia terminu realizacji o 1 tyg.

W przypadku podpisania umowy 05.07.2021r. + 52 tyg. a 30.08.2021r. Zdążylibyśmy wówczas przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zwiększenie terminu o 1 tydzień pozwoli na zmniejszenie kosztu związanego z szybką realizacją.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający poprawił termin realizacji zamówienia – patrz ust. 2 niniejszego pisma.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

**Pytanie 3**

Proszę o potwierdzenie w przypadku braku miejsca na montaż toru jezdny obok istniejącej balustrady na jej demontaż oraz na zrealizowanie balustrady poprzez tor jezdny który będzie wypełniony blachą perforowaną).

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyraża zgodę ze względu na zachowanie minimalnej szerokości ciągów komunikacyjnych podyktowanej wymogami bezpieczeństwa wynikającymi z przepisów ppoż oraz warunków ewakuacji.

2. Zamawiający informuje o zmianie treści formularza ofertowego – załącznik nr 1 do zapytania. Zmiana polega na wskazaniu prawidłowego, tj. zgodnego z zapytaniem cenowym, terminu realizacji zamówienia. Prawidłowy termin realizacji zamówienia to **45 dni**.
3. Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Zastępca Wójta Żabia Wola

/-/

Bohdan Nowosielski