



Żabia Wola, 26 września 2022 r.

Zamawiający:

Gmina Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Utworzenie modułowej szkoły podstawowej w miejscowości Ojrzanów dla dzieci z terenów popegeerowskich**”- **Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Ojrzanowie**„, dalej: „postępowanie”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) dalej jako „ustawa Pzp”, Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Wykonawcy nr 1:

Proszę o wskazanie miejsca wpięcia do kanalizacji deszczowej, prądu, instalacji niskoprądowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje, iż miejsce projektowanego wpięcia do kanalizacji deszczowej będzie możliwe po przeanalizowaniu wszystkich opcji oraz przeprowadzeniu obliczeń, na etapie projektowania.

Zgodnie z PFU, nową rozdzielnicę elektryczną rozbudowywanego obiektu należy zasilić z Rozdzielnicą Głównej RG, lub jeśli to możliwe z najbliższej rozdzielnic lokalnej R3 (decyzję podejmie projektant na etapie projektowania po ustaleniu zapotrzebowania mocy rozbudowywanej części oraz istniejącej rezerwy). Rozdzielnica RG znajduje się w pomieszczeniu technicznym nr 1.08, rozdzielnica R3 znajduje się na parterze klatki schodowej (pom. nr 16), do której przylegać będzie dobudowywany obiekt. Sterownik istniejącego systemu dzwonka szkolnego znajduje się w rozdzielnicy głównej RG. GPD instalacji LAN znajduje się w pomieszczeniu instruktorów (nr 20). Centrala systemu sygnalizacji włamania i napadu znajduje się w pomieszczeniu instruktorów (nr 20).

Pytanie Wykonawcy nr 2:

W jakim pomieszczeniu ma być zainstalowana pompa ciepła do obsługi C.O w nowoprojektowanym budynku ?

Odpowiedź Zamawiającego: Dobór konkretnej lokalizacji będzie możliwy dopiero na etapie prac projektowych. Zamawiający przewiduje, iż w sytuacji, w której nastąpi brak możliwości wpięcia do istniejących instalacji grzewczych, pompa ciepła powinna znajdować się na dachu nowoprojektowanych budynków.

Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert

**Zastępca Wójta
Gminy Żabia Wola
/-/
Bohdan Nowosielski**